

Зарегистрирована

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Златоусту и Кусинскому району
«4» *Челябинск* 20 *21* г.
Регистрационный № 754-12-000-70-01383

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Златоустовский индустриальный колледж имени П.П. Аносова» (ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»)
функциональное назначение: Ф 4.1

Собственник объекта защиты бюджетное учреждение
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1027400584155
Идентификационный номер налогоплательщика 7404011096
Место нахождения объекта защиты 456205, Челябинская область,

г.Златоуст, проспект Мира, д.1

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.2. Телефон/факс: 8(3513)62-07-71

e-mail: zlatik@anosov.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) здание 1962 года постройки

№ п/п		Наименование раздела	
		<u>Характеристика объекта защиты</u>	
1.		Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости		II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности		C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности		Ф 4.1
1.4	Высота здания		15 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания		3000
1.7	Объем здания		18091
1.8	Количество этажей		4
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС адресная, СОУЭ – IV типа (ППКОП «Сигнал-20» - 2 шт; ПКУ «С2000-СП1» БИРП 12/4,0; БИРП 12/1,6А; ИП-212-60А; ИП-212-46; ИП-212-41; ИП-103-5-А-3М; ИПР; табло «ВЫХОД» молния; модуль

			речевого оповещения «Речор БДС-302»; абонентский модуль «Речор БДС-30»; акустический модуль «Соната Т-100»; система внутренней связи; ПАК «Стрелец Мониторинг» ПКОПП «Тандем-2М»;) внутренний противопожарный водопровод - 2 ПК; наружный противопожарный водопровод - 1 ПГ.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> Не производилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Не предполагается		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. ст.69 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.	Выполняется

	тушение пожара и ограничение его развития	Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. №123-ФЗ ППР РФ №1479 от 16.09.2020. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приказ министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007. №645. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Директор ГБПОУ
«ЗлатИК им.П.П. Аносова»
В.В. Сидоров 2021г.

